

Laboratório de Análises**Boletim nº 17947****Análise de Água****MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ**

Prof. Pedro Natário

Dados da Amostra:

Colhida por: 162
Data da recolha: 26/11/2025
Início da Análise: 26/11/2025
Emissão do Boletim: 10/12/2025

Origem: Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz**Ponto recolha:** Rede - Chuveiro - Balneário dos Professores**Resultados**

Ensaio**	Valor	Unidade	Método	VR	VL	VP
Legionella spp (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	-	-
Legionella Pneumophila (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	0	-

Obs: Resultado em UG comparável a UFC

Apreciação

pH: 7,9 / Cloro Livre: 0,99 ppm / Temp.: 37,3°C

e-mail: pnatario@cm-reguengos-monsaraz.pt

Director Técnico


Suzana Martins

* Serviços e equipamentos para a indústria, Tratamento de águas industriais e piscinas; Soluções de prevenção da legionella; Análise de águas de piscinas e ar interior.

Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade. Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado. A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação. VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VMR-Valor máximo recomendado/ VL - Valor limite / VP - Valor Paramétrico / UFC - unidades formadoras de colónias / UG - unidades genómicas // O ensaio assinalado com ** é ensaio subcontratado com método acreditado.

D. 164 de 22/01/25

pag. 1/1

Laboratório de Análises

Boletim nº 17948

Análise de Água

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Prof. Pedro Natário

Dados da Amostra:

Colhida por: 162
Data da recolha: 26/11/2025
Início da Análise: 26/11/2025
Emissão do Boletim: 10/12/2025

Origem: Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz

Ponto recolha: Depósito AQS

Resultados


Ensaio**	Valor	Unidade	Método	VR	VL	VP
Legionella spp (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	-	-
Legionella Pneumophila (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	0	-

Obs: Resultado em UG comparável a UFC

Apreciação

pH: 7,7 / Cloro Livre: 1,62 ppm / Temp.: 60,6°C

e-mail: pnatario@cm-reguengos-monsaraz.pt

Director Técnico

Suzana Martins

* Serviços e equipamentos para a indústria, Tratamento de águas industriais e piscinas; Soluções de prevenção da legionella; Análise de águas de piscinas e ar interior.

Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade. Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado. A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação. VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VMR-Valor máximo recomendado/ VL - Valor limite / VP - Valor Paramétrico / UFC - unidades formadoras de colónias / UG - unidades genómicas // O ensaio assinalado com ** é ensaio subcontratado com método acreditado.

D. 164 de 22/01/25

pag. 1/1

Laboratório de Análises

Boletim nº 17944

Análise de Água

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Prof. Pedro Natário

Dados da Amostra:

Colhida por: 162
Data da recolha: 26/11/2025
Início da Análise: 26/11/2025
Emissão do Boletim: 10/12/2025

Origem: Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz

Ponto recolha: UTA - Piscina


Resultados

Ensaio**	Valor	Unidade	Método	VR	VL	VP
Legionella spp (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	-	-
Legionella Pneumophila (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	0	-

Obs: Resultado em UG comparável a UFC

Apreciação

e-mail: pnatario@cm-reguengos-monsaraz.pt

Director Técnico

Suzana Martins

* Serviços e equipamentos para a indústria, Tratamento de águas industriais e piscinas; Soluções de prevenção da legionella; Análise de águas de piscinas e ar interior.

Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade. Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado. A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação. VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VMR-Valor máximo recomendado/ VL - Valor limite / VP - Valor Paramétrico / UFC - unidades formadoras de colónias / UG - unidades genómicas // O ensaio assinalado com ** é ensaio subcontratado com método acreditado.

D. 164 de 22/01/25

pag. 1/1

Laboratório de Análises

Boletim nº 17945

Análise de Água

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Prof. Pedro Natário

Dados da Amostra:

Colhida por: 162
Data da recolha: 26/11/2025
Início da Análise: 26/11/2025
Emissão do Boletim: 10/12/2025

Origem: Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz

Ponto recolha: Rede - Chuveiro - Balneário Masculino

Resultados


Ensaio**	Valor	Unidade	Método	VR	VL	VP
Legionella spp (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	-	-
Legionella Pneumophila (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	0	-

Obs: Resultado em UG comparável a UFC

Apreciação

pH: 7,8 / Cloro Livre: 1,08 ppm / Temp.: 37,7°C

e-mail: pnatario@cm-reguengos-monsaraz.pt

Director Técnico

Suzana Martins

* Serviços e equipamentos para a indústria, Tratamento de águas industriais e piscinas; Soluções de prevenção da legionella; Análise de águas de piscinas e ar interior.

Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade. Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado. A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação. VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VMR-Valor máximo recomendado/ VL - Valor limite / VP - Valor Paramétrico / UFC - unidades formadoras de colónias / UG - unidades genómicas // O ensaio assinalado com ** é ensaio subcontratado com método acreditado.

D. 164 de 22/01/25

pag. 1/1

Laboratório de Análises**Boletim nº 17946****Análise de Água****MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ**

Prof. Pedro Natário

Dados da Amostra:

Colhida por: 162
Data da recolha: 26/11/2025
Início da Análise: 26/11/2025
Emissão do Boletim: 10/12/2025

Origem: Piscina Municipal de Reguengos de Monsaraz**Ponto recolha:** Rede - Chuveiro - Balneário Feminino**Resultados**

Ensalos **	Valor	Unidade	Método	VR	VL	VP
Legionella spp (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	-	-
Legionella Pneumophila (PCR)	Não detectada	UG/L	Sequenciação DNA	-	0	-

Obs: Resultado em UG comparável a UFC

Apreciação

pH: 7,8 / Cloro Livre: 1,11 ppm / Temp.: 37,7°C

e-mail: pnatario@cm-reguengos-monsaraz.pt

Director Técnico


Suzana Martins

* Serviços e equipamentos para a indústria, Tratamento de águas industriais e piscinas; Soluções de prevenção da legionella; Análise de águas de piscinas e ar interior.

Os resultados constantes deste boletim referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados. Este boletim só pode ser reproduzido na totalidade. Os resultados expressos na forma "< X" (menor), representam o limite de quantificação para o método indicado. A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação. VMA - Valor máximo admitido/VR - Valor recomendado/VMR-Valor máximo recomendado/ VL - Valor limite / VP - Valor Paramétrico / UFC - unidades formadoras de colónias / UG - unidades genómicas // O ensaio assinalado com ** é ensaio subcontratado com método acreditado.

D. 164 de 22/01/25

pag. 1/1